

# ゼロ・エネルギー住宅 (ZEH) 適合証



一次エネルギー消費量：

本物件設計値 ( 45.4 GJ) / H25基準値 ( 80.1 GJ)

太陽光発電を除くエネルギー削減率 (R0) : 28.8 %

建物全体のゼロ・エネルギー達成率 (R) : 157.6 %

太陽光発電システム設置容量 : 7.00 kW


「平成28年度 住宅のゼロエネルギー化推進事業」の公募要領に基づき、適合要件の調査をした結果

年間一次エネルギー消費量が正味でゼロ以下	○
住宅の省エネ基準に適合する断熱性能を有する	○

であることを認めます。

依頼者の住所	
依頼者の氏名	
住宅の所在地	
住宅の名称	
報告書番号	
発行日	平成 年 月 日
調査結果	適合 経済産業省の補助事業である「平成28年度ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」の採択要件と同等

以下は、当機関による調査結果をHEAT20委員会のグレードに当てはめてマークを表示したものです。



国土交通大臣登録 住宅性能評価機関No.47 / BELS評価機関No.28

 にほんのいえ評価センター

大阪市中央区南新町2-4-12

## 注意事項

- ・ 本調査は、受領した申請図書に基づき適合性を評価したもので、実際に施工された住宅の性能保証するものではありません。
- ・ 本調査は住宅のゼロ・エネルギー化推進事業の採択及び補助金の交付を保証するものではありません。また、補助金の交付申請及び完了報告等には使用できません。太陽光発電システムの容量に関わらず、本調査では申告された内容に基づきゼロ・エネルギー基準を満たしているかの評価をしています。
- ・ 本調査は、当該調査物件が光熱費ゼロ住宅であることを保証するものではありません。ゼロ・エネルギー住宅が必ずしも光熱費ゼロ住宅とは限りません。
- ・ 本調査は、本業務委託者から提供された資料・関係者へのヒアリング調査から得られた情報に基づき作成されている。これらの資料・情報が正確でない場合、にほんのいえ評価センターは、これらの資料・情報の誤りに起因して発生する損害については責任を負いません。
- ・ 本調査におけるにほんのいえ評価センターの役割は、助言に過ぎない。本調査報告書所有者は、本調査報告書に起因するあらゆる損失・要求・損害・責務からにほんのいえ評価センター及びその関係会社・従業員を免責にすることに同意するものとします。
- ・ 本評価書で使用しているHEAT20委員会のマークは、当機関がHEAT20委員会の承認を得て使用しておりますが、マークの内容は当機関の責任において発行されたものであり、HEAT20委員会は本評価書内容並びに本物件の性能に関して何ら責任を負うものではありません。